



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 09 » августа 2019 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 152

В период с 10 часов 00 мин «09» августа 2019 года по 12 час. 00 мин. «09» августа 2019 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свобода д.2а, на основании распоряжения № 201 от 28.06.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения предписания по устранению нарушения требований пожарной безопасности №201/1/1/128 от 01.08.2018 в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №51, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы д.2а, ИНН 7610042170 ОГРН 1027601116146. Объект защиты относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: 1 рабочий день /2 часа

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Р.МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна 26.07.2019 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Шкарбан Ольга Сергеевна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна.

В ходе проведения проверки установлено, здание детского сада литера А – 1963 года постройки, литера А1- 1989 года постройки, 2-х этажное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля рулонная совмещенная с перекрытием, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 13.04.2016 года №76-76-08/042/2013-229) составляет 1929,4 кв. метров, площадь пристройки (согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество от 08.12.2016 года) составляет 1692,3 кв. метров. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ- 8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Федерального

закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, контрольно-приемный прибор установлен на посту дежурного персонала (охраны) на 1-ом этаже здания. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается Актом проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией №66-19 от 31 июля 2019 года ООО «Интелком», проведены испытания уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (протокол №65-19 от 31.07.2019 года ООО «Интелком»). Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №04-19 от 09.01.2019 года с ООО «Интелком». Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». Заключен Договор возмездного оказания услуг №54-МТ от 09.01.2019 года с ЯОО ООО ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». Предоставлен акт проверки работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 19.06.2019 года. ЯОО ООО ВДПО проведена огнезащитная обработка стораемых конструкций чердачного помещения здания склада огнезащитным составом «Негорин-МС», акт от 31.07.2017 года. Проведена испытания наружных пожарных лестниц (акт №61-19 от 10.07.2019 года ООО «Интелком»). Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (удостоверение №1888 от 24.05.2017, №050/2018-001 от 20.03.2018 г., №050/2018-002 от 20.03.2018 г.)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание по устранению нарушения требований пожарной безопасности №201/1/1/128 от 01.08.2018 выполнено в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -

Государственный инспектор г.Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Шкарбан О.С.

«09» августа 2019 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №51 Кротова Галина Мирчовна
«09» августа 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)